

25.05.2023, ПИМ 26230061000206277862

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10887658>

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21
(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

Федеральный государственный пожарный надзор
(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

« 07 » июня 20 23 г. № 50/1

(первая цифра номер листа профилактической беседы, выданного по результатам профилактического мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа №15, ИНН: 2617008701, Ставропольский край, Петровский городской округ, п. Прикалаусский, ул. Почтовая, 21.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось профилактическое мероприятие)

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», в период:

с: « 05 » июня 20 23 г. 09 час. 00 мин.
по: « 05 » июня 20 23 г. 10 час. 00 мин.

Дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Барнаш Петром Владимировичем, старшим лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведен профилактический визит в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(профилактические мероприятия)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица:

- 1) Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 - Новиков Роман Анатольевич
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации (пожарного гидранта), и не организовано проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Проверку сетей внутреннего противопожарного водоснабжения, проводят уполномоченные организации, имеющие соответствующую лицензию на данный вид деятельности, с применением сертифицированного измерительного оборудования. На момент проверки предоставлен акт проверки пожарного водоема работниками ПЧ филиала ГКУ «ПАСС СК» - «ППС СК» | Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 48 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 30.11.2023 г. | |
| 2 | С работниками учреждения проводить внеплановый противопожарный инструктаж при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для организации (на момент проверки в журнале инструктажей отсутствует запись о проведении инструктажа). | Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 17 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности». | 30.11.2023 г. | |
| 3 | Не допускать фиксацию samozакрывающихся дверей, ведущих на лестничные клетки, в открытом положении. | Статья 4, 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «г» пункта 27 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». | 30.11.2023 г. | |
| 4 | Разработать с учётом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности и утвердить программа вводного противопожарного инструктажа с работниками учреждения. | Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 9 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий | 30.11.2023 г. | |

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|---|--|
| | | лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» | | |
| 5 | Разработать с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности и утвердить программа первичного противопожарного инструктажа с работниками учреждения. | Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 9 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности». | 30.11.2023 г. | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15

Новиков Роман Анатольевич
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Дознаватель ОНД и ПР по Петровскому городскому округу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю старший лейтенант внутренней службы Барнаш Петр Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)


(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.